

## ZNAKI EWAKUACYJNE wg PN – 92/ N-01256/02



**Znaczenie znaku:** kierunek drogi ewakuacyjnej.  
**Zastosowanie:** do samodzielnego stosowania.



**Znaczenie znaku:** wyjście ewakuacyjne.  
**Zastosowanie:** znak stosowany do oznakowania wyjść używanych w przypadku zagrożenia.



**Znaczenie znaku:** drzwi ewakuacyjne.  
**Zastosowanie:** Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, które są wyjściami ewakuacyjnymi ( drzwi lewe lub prawe ).

## Znaki bezpieczeństwa pożarowego wg PN – 92/ N-01256/01



**Znaczenie znaku:** kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia schodami w dół.

**Zastosowanie:** znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół na lewo lub prawo.



**Znaczenie znaku:** kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia.

**Zastosowanie:** znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia; może kierować w lewo lub w prawo.



**Znaczenie znaku:** kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia schodami w górę.

**Zastosowanie:** znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę na lewo lub prawo



**Znaczenie znaku:** gaśnica.

**Zastosowanie:** miejsce lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego.



**Znaczenie znaku:** hydrant wewnętrzny.

**Zastosowanie:** na drzwiach szafki hydrantowej.



**Znaczenie znaku:** ręczny ostrzegacz pożarowy.

**Zastosowanie:** miejsce lokalizacji przycisku uruchamiającego instalację sygnalizacji pożaru.

### Techniczne środki przeciwpożarowe wg PN – 97/N-01256/04



**Znaczenie znaku:** główny wyłącznik prądu.

**Zastosowanie:** miejsce lokalizacji głównego wyłącznika prądu.



**Znaczenie znaku:** kurek główny instalacji gazowej.

**Zastosowanie:** miejsce lokalizacji kurka głównego instalacji gazowej.



**Znaczenie znaku:** hydrant zewnętrzny

**Zastosowanie:** miejsce lokalizacji zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego