

LEGENDA

KIERUNEK EWAKUACJI

GAŚNICA PROSZKOWA ABC O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG

HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 52

2 ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU

STREFA POŻAROWA:
ZAKWALIFIKOWANA DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI - ZL. II + ZL. III Z POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO DO 500 MJ/m2

NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ OK. 4 OSÓB

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny		
OBIEKT	BUDYNEK "D" 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10	Nr rys. 2
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	Poziom PIWNIC
OPRACOWAŁ: ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH TECH plus POZ	inż. poż. Zbigniew Dyk tel. kom. 602 858 457	Nr Upr. 457/2003
		DATA STYCZEŃ 2012 rok
		PODPIS