

LEGENDA

KIERUNEK EWAKUACJI

GAŚNICA

HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 52

ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU

GP 6 PROSZKOWA ABC O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG

GWG 2x GAŚNICA PRZYSTOSOWANA DO GASZENIA POŻARÓW GRUPY F

STREFA POŻAROWA:
ZAKWALIFIKOWANA DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II + ZL III Z POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO DO 500 MJ/m2

NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ OK. 21 OSÓB

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny		
OBIEKT	BUDYNEK "D" 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10	Nr rys. 4
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	Poziom I PIĘTRA
OPRACOWAŁ	Inż. poż. Zbigniew Dyk Rzeczoznawca dla zabezpieczeń przeciwpożarowych z listy MS PSP tel. kom. 502 858 457	Nr Upr. 457/2003
ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH TECH POŻ		DATA STYCZEŃ 2012 rok
		PODPIS