LEGENDA

- DRZWI EWAKUACYJNE
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
- GAŚNICA PROSZKOWA ABC 6 KG
- HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- PRZYCISK DO URUCHAMIANIA INSTALACJI OODYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
- ZL II — KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZLII
- (2) — ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU
- EI 30 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE LUB OKNO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- EI 60 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE LUB OKNO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

ŁĄCZNIE NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ - 43 OSOBY

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w Kielcach z siedzibą w Chęcinach		
OBIEKT	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1" 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10	Nr rys. 4
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	Poziom II piętra
OPRACOWAŁ	Inż. poż. Zbigniew Dyk Rzeczoznawca ds zabezpieczeń przeciwpożarowych z listy KG PSP tel. kom. 0602 858 457	Nr Upr. 457/2003
ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH TECHPOZ arnicza		DATA LIPIEC 2011 rok
		PODPIS