



## LEGENDA

KIERUNEK EWAKUACJI

GAŚNICA PROSZKOWA ABC O  
MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG

HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 52

URUCHAMIANIE GRAWITACYJNEGO SYSTEMU  
ODDYMAMIA KLATKI SCHODOWEJ

ILOŚĆ OSÓB  
PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU

**STREFA POŻAROWA:**  
ZAKWALIFIKOWANA DO KATEGORII  
ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II + ZL III  
NA KONDYGNACJI MOŻE  
PRZEBYWAĆ OK. 7 OSÓB

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny			
OBIEKT	BUDYNEK "E"	Nr rys.	2
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	Poziom PARTERU	
OPRACOWAŁ		Nr tpr.	457/2003
ZAKAŁD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH <b>TECH</b> POZ inż. mgr inż. Michał		DATA	STYCZEŃ 2012 rok
inż. poż. Zbigniew Dyk Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z tytułu RG P-01 tel. kom. 602 858 457		PODPIS	