## LEGENDA

- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- GAŚNICA PROSZKOWA ABC 6 KG
- HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25
- PRZYCISK DO URUCHAMIANIA INSTALACJI OODYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
- (2) ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU
- ZL II KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZLII
- EI 30 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE LUB OKNO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- EI 60 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE LUB OKNO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

**ŁĄCZNIE NA KONDYGNACJI (w części objętej opracowaniem) MOŻE PRZEBYWAĆ - 2 OSOBY**

**WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w Kielcach z siedzibą w Chęcinach**

| | | |
|---|---|---|
| OBIEKT | BUDYNEK KOMUNIKACJI PIONOWEJ i ŁĄCZNIK<br>26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 | Nr rys.<br>5 |
| TEMAT | PLAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ | Poziom<br>Parteru |


*OPRACOWAŁ*

ZAKŁAD DORADZTWA i USŁUG TECHNICZNYCH
TECHnika POŻarnicza

inż. poż. Zbigniew Dyk
Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych z Ilsty KG PSP
tel. kom. 0602 858 457


| | |
|---|---|
| Nr Upr. | 457/2003 |
| DATA | LIPIEC 2011 rok |
| PODPIS | |