



LEGENDA

- KIERUNEK EWAKUACJI
- GĄSNIENIA PROSZKOWA ABC O MASIE ŚRODKA GĄSNIĄCEGO 6 KG
- HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25

URUCHAMIANIE GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYCHANIA KLATKI SCHODOWEJ

ILOŚĆ OSÓB

EI 30 DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

DYM. DRZWI DYMOSZCZELNE

STREFA POŻAROWA:
ZAKWALIFIKOWANA DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II
NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ OK. 117 OSÓB

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY			
im. św. Rafała w Czerwonej Górze			
ul. Czerwona Góra 10, 26-100 Czerwony			
OBIEKT	BUDYNEK "A"	Nr p.s.	
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	Poziom 6	
ZAKŁAD PROJEKTOWY I INŻYNIERSKI		IV PIĘTRO	
TECH-POZ		457/2003	
tel. kom. 602 858 457		STYCZEŃ 2012 rok	