



## LEGENDA

 KIERUNEK EWAKUACJI

 GAŚNICA PROSZKOWA ABC O  
MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG

 ILOŚĆ OSÓB  
PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU

**STREFA POŻAROWA:**

**ZAKWALIFIKOWANA DO KATEGORII  
ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II + ZL III  
Z POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI  
O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO  
DO 500 MJ/m<sup>2</sup>**

**NA KONDYGNACJI MOŻE  
PRZEBYWAĆ OK. 11 OSÓB**

|                                                                                                                      |                                      |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY<br>im. św. Rafała w Czerwonej Górze<br>ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny       |                                      |         |                     |
| OBIEKT                                                                                                               | BUDYNEK "C"                          | Nr rys. |                     |
|                                                                                                                      | 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 | 4       |                     |
| TEMAT                                                                                                                | PLAN OCHRONY<br>PRZECIWPÓŻAROWEJ     | Poziom  |                     |
|                                                                                                                      |                                      | PARTERU |                     |
| OPRACOWAŁ                                                                                                            |                                      | Nr Upr. | 457/2003            |
| ZAKAŁD DORADZTWA I<br>USŁUG TECHNICZNYCH<br><b>TECH</b><br>mika<br><b>POZ</b><br>atrycja                             |                                      | DATA    | STYCZEŃ<br>2012 rok |
| inż. poż. Zbigniew Dyk<br>Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń<br>przeciwpożarowych z listy KG PSP<br>tel. kom. 602 858 457 |                                      | PODPIS  |                     |