

LEGENDA

KIERUNEK EWAKUACJI

GAŚNICA

HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 52

ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU

URUCHAMIANIE GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

GS 5 ŚNIEGOWA BC O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 5 KG

GP 6 PROSZKOWA ABC O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG

STREFA POŻAROWA:
ZAKWALIFIKOWANA DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II + ZL III Z POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI O GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO DO 500 MJ/m2

NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ OK. 83 OSÓB

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny		
OBIEKT	BUDYNEK "D" 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10	Nr rys. 6
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	Poziom III PIĘTRA
OPRACOWAŁ: ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH TECH POŻ	Inż. poż. Zbigniew Dyk Rzeczoznawca dla zabezpieczeń przeciwpożarowych z listy MS PSP tel. kom. 502 858 457	Nr Upr. 457/2003
		DATA STYCZEŃ 2012 rok
		PODPIS