


LEGENDA



WYJŚCIE EWAKUACYJNE



KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ  
SCHODAMI W DÓŁ



DRZWI EWAKUACYJNE



RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY



GAŚNICA PROSZKOWA ABC 6 KG



HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25



PRZYCISK DO URUCHAMIANIA  
INSTALACJI OODYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH



ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU

ZL II KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZLIH

EI 30

DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE LUB OKNO  
W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

EI 60

DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE LUB OKNO  
W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60



**ŁĄCZNIE NA KONDYGNACJI (w części objętej opracowaniem) MOŻE PRZEBYWAĆ - 2 OSOBY**

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ			
GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC		Nr rys.	
w Kielcach z siedzibą w Chęcinach		6	
OBIEKT	BUDYNEK KOMUNIKACJI FONOWEJ i ŁĄCZNIK 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10	Poziom	
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	I piętra	
OPRACOWAŁ		Nr Upr.	457/2003
ZAKAŁD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH <b>TECHNIKA POZ</b> inż. Zbigniew Dyk Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z listy KG PSP tel. kom. 0602 858 457		DATA	LUTY 2011 rok
		PODPIS	