

LEGENDA

- KIERUNEK EWAKUACJI
- GAŚNICA PROSZKOWA ABC O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG
- HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25
- 2 ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU
- EI 30 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- DYM. DRZWI DYMOSZCZELNE

STREFA POŻAROWA:
ZAKWALIFIKOWANA DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II
NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ OK. 93 OSÓB

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny		
OBIEKT	BUDYNEK "A" 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10	Nr rys. 5
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	Poziom III PIĘTRA
OPRACOWAŁ: ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH TECHnika POŻarnicza	inż. poż. Zbigniew Dyk Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych z listy KG PSP tel. kom. 602 858 457	Nr Upr. 457/2003; DATA STYCZEŃ 2012 rok; PODPIS