



LEGENDA

 KIERUNEK EWAKUACJI

 GAŚNICA

 HYDRANT WENNETRZNY HP 52

 URUCHAMIANIE GRAWITACYJNEGO SYSTEMU
ODDYMAMIA KLATKI SCHODOWEJ

 ILOŚĆ OSOB
PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU

GP 6
PROSZKOWA ABC O MASIE
ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG
ŚNIEGOWA BC O MASIE
ŚRODKA GAŚNICZEGO 5 KG

GS 5
STREFA POŻAROWA:
ZAKWALIFIKOWANA DO KATEGORII
ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II + ZL III
NA KONDYGNACJI MOŻE
PRZEBYWAĆ OK. 11 OSÓB

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny			
OBIEKT	BUDYNEK "E"	Nr rys.	5
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	Poziom III PIĘTRA	
OPERACOWAL		Nr l.pis.	457/2003
ZAKAŁD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH TECH POZ inżynieria		DATA	STYCZEŃ 2012 rok
Inż. poż. Zbigniew Dyk Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z tytułu RG PzP tel. kom. 602 858 457		PODPIS	