


POWIERZCHNIA	- 5815,66 m²
IŁOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH	- 5
IŁOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH	- 1
WYSOKOŚĆ	- 21,64 m
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI	- ZLII



LEGENDA



DRZWI EWAKUACYJNE



KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ



GAŚNICA



HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘŻEM
PÓLSZTYWNYM 25



PRZECIWPÓŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU



RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY



URUCHAMIANIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH

GP 6 PROSZKOWA ABC O MASIE
ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG

CSP
SCHRACK CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

DSO DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
MIKROFON STRAŻAKA

2 ILOŚĆ OSÓB
PRZEBYWAJĄCYCH
W POMIESZCZENIU

**NA KONDYGNACJI MOŻE
PRZEBYWAĆ OK. 27 OSÓB**

<p>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny</p>			
<p>TEMAT</p>		<p>PLAN OCHRONY PRZECIWIPOŻAROWEJ Budynek „A2”</p>	
<p>POZIOM</p>		<p>PARTERU</p>	
<p><u>OPRACOWAŁ</u></p>		<p>Nr rys. 3</p>	
<p>ZAKAŁ DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH</p>		<p>Nr Upr. 457/2003</p>	
<p>TECH <small>nik</small> POZ <small>arnicza</small></p>		<p>DATA LIPIEC 2022 rok</p>	
<p>inż. poż. Zbigniew Dyk razcoznaczca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych z listy KG PSP tel. kom. 602 858 457</p>		<p>PODPIS</p>	