


POWIERZCHNIA - 1270,1 m²
 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 4
 ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 1
 WYSOKOŚĆ - 18,18 m
 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II



LEGENDA

- | | | | |
|-------------|--|--|--|
| | URUCHAMIANIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH | | DRZWI EWAKUACYJNE |
| GP 6 | PROSZKOWA ABC O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG | | KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ |
| | RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY | | GAŚNICA |
| | WYJŚCIE EWAKUACYJNE | | HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘZEM PÓLSZTYNYM 25 |
| | ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU | | PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU |

NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ OK. 12 OSÓB

| | | |
|---|---|----------------------|
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny | | |
| TEMAT | PLAN OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ Budynek „C” | |
| POZIOM | PIĘTRO I | Nr rys. 3 |
| OPRACOWAŁ ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH TECH-POŻ | | Nr Upr. 457/2003 |
| inż. poż. Zbigniew Dyk Rzeczoznawca dla zabezpieczenia przeciwpożarowych z listy RG PSP tel. kom. 602 858 457 | | DATA LIPIEC 2022 rok |
| PODPIS | | |