


POWIERZCHNIA - 1380,10 m<sup>2</sup>  
 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 3 + nadbudówka  
 ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 0  
 WYSOKOŚĆ - 18,89 m  
 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II



NA KONDYGNACJI MOŻE  
 PRZEBYWAĆ OK. 45 OSÓB

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | URUCHAMIANIE KLAP ODDYMAJĄCYCH                 |  | DRZWI EWAKUACYJNE                         |
|  | PROSZKOWA, ABC O NASIE, ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG |  | KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ               |
|  | RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY                     |  | GAŚNICA                                   |
|  | ILUŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU      |  | HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WEŻEM PÓLSZTYWNYM 25 |
|  | PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU                |  | WYJŚCIE EWAKUACYJNE                       |

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny	
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ Budynek „EI”
POZIOM	PIĘTRO II
OPRACOWAŁ	Nr rys. 3
ZAKAŁD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH <b>TECHPOZ</b>	inż. poż. Zbigniew Dyk Recepcyjność dla zleceń przeciwpowozarowej z listy ROP tel. kom. 602 858 457
	Nr Upr. 457/2003
	DATA LIPCEC 2022 rok
	PODPIS