


POWIERZCHNIA - 1380,10 m<sup>2</sup>  
 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 4  
 ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 1  
 WYSOKOŚĆ - 14,4 m  
 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II + III



## LEGENDA

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | URUCHAMIANIE KŁAP ODDYMAJĄCYCH               |  | DRZWI EWAKUACYJNE                         |
|  | PROSZKOWA ABC O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG |  | KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ               |
|  | RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY                   |  | GAŚNICA                                   |
|  | ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU    |  | HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM 25 |
|  | PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU              |  | WYJŚCIE EWAKUACYJNE                       |

NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ OK. 37 OSÓB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny			
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ Budynek „E”		
POZIOM	PIĘTRO IV	Nr rys.	5
ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH <b>TECH-POZ</b>		Nr Upr.	457/2003
inż. poś. Zbigniew Dyk Recepcjonista ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego z tytułem KGP PSP tel. kom. 602 858 457		DATA	LIPIEC 2022 rok
		PODPIS	