


POWIERZCHNIA - 1380,10 m<sup>2</sup>  
 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 4  
 ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 1  
 WYSOKOŚĆ - 14,4 m  
 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL II + III



## LEGENDA

- |             |                                              |  |                                          |
|-------------|----------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|             | URUCHAMIANIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH              |  | DRZWI EWAKUACYJNE                        |
| <b>GP 6</b> | PROSZKOWA ABC O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG |  | KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ              |
|             | RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY                   |  | GAŚNICA                                  |
|             | ILUŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU    |  | HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘZEM PÓLSZTYNYM 25 |
|             | PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU              |  | WYJŚCIE EWAKUACYJNE                      |

NA KONDYGNACJI MOŻE PRZEBYWAĆ OK. 37 OSÓB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała  
 w Czerwonej Górze  
 ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ Budynek „E”		
POZIOM	PIĘTRO III	Nr rys.	4
OPRACOWAŁ			
ZAKAŁD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH		Nr Upr.	457/2003
<b>TECH</b>		DATA	LIPIEC 2022 rok
inż. poś. Zbigniew Dyk Rozpracowanie dla zadania przeciwpożarowych z listy KG PSP		PODPIS	
tel. kom. 602 858 457			