



POWIERZCHNIA - 1380,10 m²
 ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 3 + nadbudówka
 ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 0
 WYSOKOŚĆ - 18,89 m
 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III

NA KONDYGNACJI MOŻE
 PRZEBYWAĆ OK. 8 OSÓB

LEGENDA

- | | | | |
|-------------|--|--|--|
| | URUCHAMIANIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH | | DRZWI EWAKUACYJNE |
| GP 6 | PROSZKOWA ABC O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO 6 KG | | KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ |
| | RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY | | GAŚNICA |
| | ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIU | | HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘZEM PŁCZYSTYNNYM 25 |
| | PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU | | DSO DŹWIKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY MIKROFON STRAŻAKA |
| | WYŚCIE EWAKUACYJNE | | CSP SCHRACK CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU |

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny			
TEMAT	PLAN OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ Budynek „E1”		
POZIOM	PIĘTRO I	Nr rys.	2
OPRACOWAŁ			
ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH TECH POZ	inż. poż. Zbigniew Dyk Konsultowanie dla zabezpieczenia przeciwpożarowych z listy RG PSP tel. kom. 602 858 457	Nr Upr.	457/2003
		DATA	LIPIEC 2022 rok
		PODPIS	